

OBEC OBIŠOVCE

PSČ 044 81 Kysak

Číslo: 526/2019

V Obišovciach, 13.9.2019

ROZHODNUTIE

Obec Obišovce, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), konajúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 26 ods. 4 vodného zákona,
- §§ 66 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
- § 10 vyhlášky MŽP SR č 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- §§ 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje

Ronaldovi Bujňákovi a manželke Ing. Alene Bujňákovej, obaja bytom: Pasteurova 523/3, Košice

uskutočnenie vodnej stavby – studne a vodovodnej prípojky, pre zásobovanie chaty na pozemku parcely KN-C č. 508 v katastrálnom území Obišovce, obce Obišovce.

Stavba pozostáva z týchto objektov:

Vŕtaná studňa so záhlavím DN 150 mm/priemer 1,0x2,0 m. Hĺbka vrtu 32,0 m od terénu. Záhlavie studne sa zhotoví zo železobetónovej prefabrikovanej šachty s vnútornými rozmermi 900 x 1200 mm, h=1600 mm a ukončená 500 mm nad terénom betónovým poklopom 600 x 600 mm. Celková výška záhlavia studne bude 2,0 m. Pri výstavbe studne je potrebné dodržať STN 75 5115.

Priemerná denná potreba vody: $Q_p = 200 \text{ l.os.}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1}$

Maximálna denná potreba vody: $Q_m = Q_p \cdot k_d$

Maximálna hodinová potreba pitnej vody: $Q_h = 24,0 \text{ l.h}^{-1}$

Čerpacia stanica bude pozostávať z kompletnej sady na udržiavanie konšt. Tlaku Grundfos SQE 2-55 so 40 m káblom, ponorného čerpadla, SQE 2-55, $P = 1,02 \text{ kW}$, $Q = 3,4 \text{ l/min}$, ovládanie tlakovým spínačom alebo snímačom tlaku

Vodná stavba – vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou pre zásobovanie chaty na pozemku parcela KN-C č. 580 v k. ú. Obišovce, obce Obišovce, bude realizovaná na pozemku parc. KN-C č. 580. Vlastníkom pozemku je podľa LV č. 168 zo dňa 26.7.2019 je Ronald Bujňák a manželka Ing. Alena Bujňáková, obaja bytom: Pasteurova 523/3, Košice.

Všeobecné ustanovenia:

1. Súčasťou tohto rozhodnutia je projekt „Objekt pre individuálnu rekreáciu – vŕtaná studňa“.
2. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby je podľa § 26 ods. 4 vodného zákona súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.
3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej správnym orgánom v správnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia správneho orgánu.
4. Za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona zodpovedá projektant. Podľa § 46 stavebného zákona projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.
5. Objekt studne bude umiestnený v zadnej časti pozemku parc. KNC č. 508, obce Obišovce, 5, 3 m od západnej hranice pozemku, 5,7 m od severnej hranice pozemku, 9,7 m od východnej hranice pozemku a 8,7 m od južnej hranice pozemku. Studňa bude umiestnená vo vzdialenosti 9,5 m od jestvujúcej žumpy na pozemku a to v súlade s overenou situáciou stavby, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie.
6. Stavba studne bude realizovaná dodávateľsky Peter Vavrek – GTP Gapľová 661/64, 080 05 Prešov, Ronald Bujňák – RONMONT, Pasteurova 523/3, 040 01 Košice.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
8. Elektrická inštalácia musí vyhovovať príslušným STN.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k škode na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
11. Stavba bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení u ich správcov pred začatím zemných prác.
13. Stavebník je povinný dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z vyjadrení správcovských organizácií jednotlivých inžinierskych sietí.
14. V ďalšom stavebník musí dodržať:

- studňa má byť podľa možnosti umiestnená proti smeru prúdenia podzemnej vody od zdroja možného znečistenia.

- studňa musí byť umiestnená a vybudovaná tak, aby odberom vody z nej nebola podstatne znížená výdatnosť existujúcich susedných studní,

- dodržať najmenšiu vzdialenosť studne od zdrojov možného znečistenia danú STN 75 6081, STN 75 6402 a STN 75 5115,

- do vzdialenosti 2,0 m od vonkajšej konštrukcie studne nesmie byť okolie studne znečisťované ani inak ohrozované, napr. inou stavbou alebo činnosťou,

- okolie studne do vzdialenosti 10,0 m nesmie byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované a nie sú na ňom dovolené činnosti, ktoré by mohli zhoršiť akosť podzemnej vody

- povrchové vody musia byť odvedené mimo studňu a jej okolie,

- pri užívaní stavby dodržať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy.

15. V zmysle ust. § 75 ods.1 stavebného zákona : Pred začatím stavby, zmeny, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytyčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činnosti autorizovaným geodetom a kartografom. V zmysle ust. § 75 ods.4 stavebného zákona: Doklady o vytyčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

16. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecne technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

17. Pred uvedením stavby do trvalého užívania je stavebník povinný požiadať o vydanie povolenia na jej uvedenie do prevádzky, ktoré je súčasne kolaudačným rozhodnutím.

18. Súčasťou žiadosti o vydanie užívacieho povolenia bude doklad o vykonaní laboratórnej skúšky odoberanej vody a jej výsledku.

19. Súčasťou žiadosti o vydanie užívacieho povolenia bude revízia elektrickej inštalácie.

20. Stavebník je povinný oznámiť správny orgán začatie stavebných prác.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie

Obci Obišovce bola dňa 29.7.2019 doručená žiadosť Ronalda Bujňáka a manželky Ing. Aleny Bujňákovej, obaja bytom: Pasteurova 523/3, Košice o povolenie vodnej stavby – vrtanej studne s vodovodnou prípojkou na pozemku parc. KN-C č. 508 v k.ú. Obišovce, obce Obišovce, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.

Správny orgán oznámil účastníkom konania začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou zo dňa 8.8.2019 vyvesená 8.8.2019 a zvesená 30.8.2019 a zároveň ich vyzval, aby v stanovenej 7 dňovej lehote uplatnili svoje námietky a pripomienky k žiadosti. V stanovenej lehote nikto nevzniesol námietky ani pripomienky ku konaniu.

K žiadosti o povolenie vodnej stavby žiadateľ predložil a nasledovné doklady:

- projekt stavby studňa 2x

- osvedčenie autora projektu stavby Ing. Igora Mikuša
- list vlastníctva č. 168 pre k. ú. Obišovce, obce Obišovce
- situáciu osadenia studne 2x
- vyjadrenie obce Obišovce podľa § 28 ods. 1 zákona SNR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
- kópiu katastrálnej mapy č. zákazky OU-KS-KO1-K+-1836/2019 zo dňa 26.7.2019
- vyjadrenie VVS a, s., Košice č. 9650/2019/Ing.Ze, zo dňa 4.2.2019
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. Bratislava č. 6611902460
- vyjadrenie SPP Distribúcia, Mlynské nivy Bratislava č. TD/EX/0520/2019/Ka zo dňa 6.2.2019.
- vyjadrenie VSD č. 2043/2016

Predložené vyjadrenia a stanoviská neboli protichodné ani zamietavé s umiestnením stavby súhlasili.

Odborné vedenie stavby bude viesť stavebný dozor dodávateľa.

Účastníci konania mali možnosť nahliadnuť do spisov, ktoré boli podkladom na vydanie tohto rozhodnutia.

Obec Obišovce na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania povoľuje uskutočnenie vodnej stavby tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 30,- € bol zaplatený. (pol. 60 písm. d) ods. 3) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa zákona § 53 a nasl. správneho poriadku možno odvolať na Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, Košice v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Obce Obišovce, Obecný úrad Obišovce, 044 81 Kysak.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.




Mária Baboľová
starostka

Vyvesené dňa: 13. 9. 2019

Zvesené dňa:



Doručuje sa:

1. Žiadateľ
2. Vlastníci dotknutých nehnuteľností verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli obce Obišovce